

Praktijkexamen deel A: Schakelbericht IVWV **

Opdrachtnummer:

SB2* 01

A: uitbedrijf nemen kabel tussen station LVK 2.1 en LVK 2.2

B: inbedrijf nemen motor M12.

Opdracht A:

De **kabel** tussen **station LVK 2.1 en LVK 2.2** moet worden vervangen door een nieuwe kabel. Het staat niet met zekerheid vast dat alle delen van de elektrische installatie waaraan gewerkt wordt spanningsloos blijven.

U neemt de **kabel** uitbedrijf.

Schrijf een schakelbericht voor het uitbedrijf nemen van de **kabel**.

Tabel 2: Status vooraf

Nr.	Locatie	Spanning	Veld	Status
1	LVK 2.1	LS	6	Geopend
2	LVK 2.2	LS	2	Geopend
3	LVK 3.1	LS	2	Geopend

Opdracht B:

De kabel tussen de verdeelinrichting en de werkschakelaar **van Motor M12** is vervangen door een nieuwe kabel. De motor moet rechtsom draaien.

U neemt **de kabel** en **motor M12** inbedrijf.

Schrijf een schakelbericht voor het inbedrijf nemen van **de kabel** en **motor M12**.

Tabel 3: Status vooraf

Nr.	Locatie	Spanning	Veld	Status
1	LVK 2.1	LS	6	Geopend
2	LVK 2.2	LS	2	Geopend
3	LVK 3.1	LS	2	Geopend
4	LVK 2.2	LS	4	Uitgeschakeld, beveiligd tegen opnieuw inschakelen en bord of label geplaatst
5	M12	LS		Uitgeschakeld, beveiligd tegen opnieuw inschakelen en bord of label geplaatst